

УТВЕРЖДАЮ:

руководитель департамента образования
администрации городского округа Тольятти
Департамент образования
подпись Л.М. Лебедева /Л.М. Лебедева/
Ф. И.О.
« 20 » февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Школа №28»
подпись С.Ю. Карзанов /С.Ю. Карзанов/
Ф. И.О.
« 25 » февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от « » 20 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 28»

(полное юридическое наименование объекта)

445026, б-р Баумана д. 3, 37-28-33, 37-28-52, school28@edu.tgl.ru, Карзанов Сергей Юрьевич, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта город Тольятти

2. Ведомственная принадлежность департамент образования администрации городского округа Тольятти

3. Вид деятельности образование

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.
« _____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
N _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 28»**

(полное юридическое наименование объекта)
**Самарская обл., г. Тольятти, б-р Баумана д. 3, 445026, Самарская обл., г.
Тольятти, б-р Баумана д. 3, 37-28-33, 37-28-52, school28@edu.tgl.ru, Карзанов Сергей
Юрьевич, директор**

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта **город Тольятти**
2. Ведомственная принадлежность **департамент образования администрации
городского округа Тольятти**
3. Вид деятельности **образование**
(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание,
образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное
обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта **муниципальная**
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг **900**
(количество обслуживаемых посетителей/день,
вместимость)
6. Размещение объекта
**Отдельно стоящее здание, этажей в здании: 4, базовый материал
несущих конструкций: железобетон, материал лестниц: железобетон**

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов **2 основных 9 запасных**

8. Год постройки **1969**

9. Год последней реконструкции **0**

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		530 метров	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию: (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	>=1,2 м	1,2	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>=2,0 м	2,13	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	>=1,2 м	2,13	К	-	
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-		реконструкция	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С	реконструкция	

	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,07	К, С, О	реконструкция	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	>=0,05 м	0,07	К, С, О	реконструкция	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	реконструкция	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<=50 м	47	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	>=5% (не менее 1 места)	-	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	реконструкция	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	>=1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		О, С		

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	>=0,8-0,9 м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	Расстояние между поручнями	>=1,0 м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	<=0,8 м		К		
	Угол уклона	<=5°		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м		К		

	промежуточная площадка на повороте пути движения	>= 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,9		-	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	>=1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,6*3,5	О, С	-	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	>=2,2 x 2,2 м	-	К	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	да	К, О, С	-	
	Навес	наличие	да	К, О	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	да	Г	-	
	Система вызова помощи	наличие	нет	К		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем сверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Поручни с двух сторон	наличие	да	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	0,9	О, С	-	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м	-	О, С	замена	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	нет	О, С	установка	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	>=1,0 м	-	К		
	Угол уклона	<=5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<=0,8 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	реконструкция	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	К, О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	>=1,5 x 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	>=1,5 м	-	К		

промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	реконструкция	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	нет	С	установка	
Световой маяк у входа <*>	наличие	нет	Г		

2.4. Тамбур

Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	3,13*5,45	К	-	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	да	К, О	-	распашные
ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,2	К, О	-	
высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,03	К	реконструкция	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		ступени примыкают к стенам
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м		О, С		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1 -го этажа

	Ширина марша	>=1,0 м		К		
	Угол уклона	<=5°		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	>=1,5 x 1,5 м	2x3	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	установка	

	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		установка	
	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	>=1,2 м	>1,2	К	-	
	Разворотные площадки	>=1,5 x 1,5 м	>1,5x1,5	К	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м		К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	>=1 на этаж	>1	О		
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	>=1 на этаж	>1	К		

	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установка	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	нет	С		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	-	
	на высоте	0,9 м	нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		

3.6. Лестница № в зоне оказания услуги

17,18,52 ,53	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		нет		реконструкция	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	1	О, С	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	>=0,3 м	-	О, С	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	нет	С	установка	
28,29,60 ,61	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		нет		реконструкция	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	1	О, С	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	>=0,3 м	-	О, С	реконструкция	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	нет	С	установка	
31,32,65 ,66	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		нет		реконструкция	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	1	О, С	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>=0,3 м	-	О, С	реконструкция	

	вверху, внизу					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	нет	С	установка	
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - >= 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - >= 1,1 x 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - >= 0,95 м, для действующих объектов - >= 0,8 м		К		
	зеркало <*>	наличие	нет	К		
	поручни	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	С		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Обслуживание через окно/прилавок №		-			обслуживание через окно/прилавок не ведется
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	>=1,2 м		К		
4.2. Обслуживание в кабинете №						
1,2,3,5,6,44,55,67	Обслуживание в кабинете №		учебные кабинеты 1 этажа			учебные кабинеты №№102,105,106,141,142,144,145,146
	Ширина проема двери	>=0,9 м	0,9	К	-	
	Высота порога	отсутствие	0	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте<*>	<=1,8 м		К		
	высота прописных букв<*>	>=0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	-	

	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О		
3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 26	Обслуживание в кабинете №		учебные кабинеты 2 этажа			учебные кабинеты №№ 212, 213, 214, 215, 216, 217, 247, 248, 249, 250, 250а, 250б
	Ширина проема двери	>=0,9 м	0,9	К	-	
	Высота порога	отсутствие	0	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте<*>	<=1,8 м		К		
	высота прописных букв<*>	>=0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О	-	
2, 5, 8, 11, 14, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39	Обслуживание в кабинете №		учебные кабинеты 3 этажа			учебные кабинеты №№ 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 351, 352, 353, 354, 355, 356
	Ширина проема двери	>=0,9 м	0,9	К	-	
	Высота порога	отсутствие	0	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	

	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте<*>	<=1,8 м		К		
	высота прописных букв<*>	>=0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О	-	
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41	Обслуживание в кабинете №		учебные кабинеты 4 этажа			учебные кабинеты №№ 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
	Ширина проема двери	>=0,9 м	0,9	К	-	
	Высота порога	отсутствие	0	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте<*>	<=1,8 м		К		
	высота прописных букв<*>	>=0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О	-	
43, 29, 45, 24а, 22а	Обслуживание в кабинете №		кабинеты общего доступа			приемная, бухгалтерия, библиотека, медицинский кабинет
	Ширина проема двери	>=0,9 м	0,8	К	реконструкция	

	Высота порога	отсутствие	0,02	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте<*>	<=1,8 м		К		
	высота прописных букв<*>	>=0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	1,2	О	-	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5*1,5	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О	-	
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №						
30	Обслуживание с перемещением в кабинет №		обеденный зал столовой			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>=1,2	1,2	К		
	Высота оборудования для посетителей 1 (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8-1,1 м	0,85	К		
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № __ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Кабина индивидуального обслуживания № __ (примерочная, переговорная, кабина телефона)		-			кабины индивидуального обслуживания не требуется
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
	Место для сидения	наличие	нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)

94	Зал №		актовый зал			
	Доля мест для колясочников	>=2%	2	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>=1,2 м	1,2	К	-	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>=2	0	Г	установка	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	-	отсутствует

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	нет	Г		
--	----------------	----------------	-----	---	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

9,10,51,48,81	Санузел	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	Туалеты 1 этажа. Санузел для инвалидов не оборудован
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	>=0,9	0,8	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	-	
	Кабины для инвалидов:		нет			
	Количество кабинок	>1 шт.	1-3	К, О	-	

ширина дверного проема	>=0,9 м	0,7	К, О	реконструкция	
габариты (минимальная глубина)	>=1,8 м	1,6*0,9	К, О, С	реконструкция	
габариты (минимальная ширина)	>=1,65 м		К, О, С		
Унитаз:		нет			
опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
откидные поручни <*>	наличие	нет	К	установка	
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	>= 0,75x1,2 м	-	К	реконструкция	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Раковина:		нет			
высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О	замена	
опорный поручень	наличие	нет	К, О	замена	
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет	К, О		
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	>= 1,30 х 0,85 м		К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
Писсуар на высоте от пола	<=0,4 м или вертикальной формы	-	К	установка	

	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	реконструкция	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	реконструкция	
	опорный поручень	наличие	нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С		
12,16,23,27	Санузел	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	Туалеты 2,3 этажа младшего корпуса. Санузел для инвалидов не оборудован.
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$	0,8	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	-	
	Кабины для инвалидов:		нет			
	Количество кабинок	>1 шт.	3	К, О	-	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,7	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8 \text{ м}$	1,6*0,9	К, О, С	реконструкция	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65 \text{ м}$		К, О, С		
	Унитаз:		нет			
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	нет	К		

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	реконструкция	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
Раковина:		нет			
высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О	замена	
опорный поручень	наличие	нет	К, О	замена	
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет	К, О		
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	установка	
Душевые:		нет			
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	реконструкция	
размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	реконструкция	
опорный поручень	наличие	нет	К, О		

	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
47,48,58 ,59,62,6 4	Санузел	наличие	нет	К, О, С	реконструкция	Туалеты 2,3,4 этажа старшего корпуса. Санузел для инвалидов не оборудован.
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	>=0,9	0,8	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружнее	К	-	
	Кабины для инвалидов:		нет			
	Количество кабинок	>1 шт.	3	К, О	-	
	ширина дверного проема	>=0,9 м	0,7	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	>=1,8 м	1,6*0,9	К, О, С	реконструкция	
	габариты (минимальная ширина)	>=1,65 м		К, О, С		
	Унитаз:		нет			
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	нет	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	>= 0,75x1,2 м	-	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		нет			
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	-	К, О	замена	

	опорный поручень	наличие	нет	К, О	замена	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	>= 1,30 x 0,85 м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	<=0,4 м или вертикальной формы	0,6	К	замена	
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	<=0,9 x 1,5 м	-	К, О	реконструкция	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	<=0,48 x 0,85 м	-	К, О	реконструкция	
	опорный поручень	наличие	нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	

	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	-	лифты отсутствуют, технической возможности установки лифтов нет
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением	наличие	нет	К	установка	

	аппарата по высоте (АВ)					
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличие	нет	Г		
	переносная	наличие	нет	Г		

7. Выводы

Объект не соответствует нормативам доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения категорий К,О,С,Г,У. Создание условий по состоянию доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов МГН возможно после реконструкции здания. Требуется следующие виды работ: 1.

Территория, прилегающая к зданию: ремонт покрытия пешеходных дорожек и установка тактильных средств, организация автостоянки в соответствии с нормативами, размещение информации об объекте. 2.

Входная группа: установка пандуса, замена покрытия крыльца на не скользящее с тактильной полосой и контрастной маркировкой, замена поручней и установка дополнительных с закругленными краями, монтаж звукового маяка, замена дверей с уменьшением высоты порога. 3. Пути движение на объекте: установка приставного внутреннего пандуса в лестнице на уровень 1 этажа в актовом и спортивные залы, установка тактильной полосы, контрастной маркировки и бортиков на лестницах, замена поручней, монтаж звуковой и тактильной информации. 4. Зона оказания услуг:

частичное расширение дверных проемов с заменой дверей и устранением порогов. Обеспечение актового зала местами, оборудованными креслами для подключения слухового аппарата. 5. Санитарно- бытовые помещения: организация специализированных санузлов на каждом этаже с тактильной информацией и полосой, расширение дверного проема, оборудование кабинки в соответствии с требованиями (система тревожной сигнализации, поручни, крючки для костылей, специализированные раковины и писсуары). 6. Средства информации и телекоммуникации: установка указателей, пиктограмм, тактильных средств информации о предоставляемых услугах; специализированных телефонов и таксофонов, звукового маяка, специализированных телефонов таксофонов; маркировка кабинетов, этажей, санитарных помещений.

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со [сводом](#) правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения,

пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N605.