

План подготовки МБУ "Школа №28" к работе в отопительный период 2026-2027гг

Утверждаю: директор МБУ "Школа №28" *Мар* Маряшова А.В.



Наименование МОУ	Адрес	Промывка системы отопления, указать дату	Опрессовка системы отопления, указать дату	Дезинфекция системы отопления, указать дату	проведение наладки режимов потребления энергии и теплоносителя теплового пункта, внутренних сетей согласно п. 11.5.2 Приказа от 29.11.2024 № 2234, указать дату	проверка (осмотр) запорной арматуры и постоянного регулирования, указать дату	удостоверение ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществления производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО), имеется/не имеется		Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, имеется/не имеется		Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278 Правил промышленной эксплуатации, имеется/не имеется		наличие паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, имеется/не имеется	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договорные энергосервисные контракты, имеется/не имеется	Наличие актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры, воды, имеется/не имеется, дата проверки	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 Приказа от 29.11.2024 № 2234, должны быть составлены акты после осмотра		Наличие/отсутствие задолженности за поставление тепловой энергии (смотреть п. 11.5.12, 11.5.13 Приказа № 2234)	проверка узла учета в соответствии с п. 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности, указать дату, имеется/не имеется	проверка КИП в тепловом пункте, указать дату	
							удостоверение на ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)	удостоверение на <u>не</u> ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)	инструкции на <u>не</u> ОПО (имеется/не требуется/сроки получения в случае отсутствия)				осмотр объекта теплоснабжения и установок на предмет несанкционированных врезок, указать дату	проверка технического состояния теплопотребляющей установки объекта к ОЗП, указать дату				
МБУ "Школа № 28"	б-р Баумана,3	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	15.08.2026	15.08.2026	отсутствие	26.01.2026	15.08.2026